

कार्यालय मुख्य अग्नि
पत्राक: न-20/असुव्य (525)/20-21

शमन

अधिकारी

देहरादून।
दिनांक: जुलाई 25 2020

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
देहरादून हिल एकेडमी
(Dehradun Hill Academy)
दूधली, डोईवाला
जनपद-देहरादून।

सन्दर्भ:- अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 18399039 दिनांक 22.07.2020 के सम्बन्ध में।

आपके विद्यालय का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 24-07-2020 में आपके विद्यालय में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 24-07-2020 के आधार पर आपके विद्यालय हेतु दिनांक 25-07-2020 से 24-07-2021 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।



(आरो एसेट खती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

प्रधानाचार्य
देहरादून हिल एकेडमी
डोईवाला, दूधली रोड़, देहरादून।

कृपया,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2009 के अनुसार आपके संस्थान में स्थापित/रिफिल किये गये अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण कराया गया। प्राप्त आख्या के अनुसार वर्तमान में स्थापित अग्निशमन उपकरण कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा में पाये गये। सुझाव दिया जाता है, कि टैरेस टैंक से सम्बद्ध करते हुए प्रत्ये कतल पर होजरील स्थापित की जाये, तथा IS 2190- 1992 के अनुसार प्राथमिक अग्निशमन उपकरण स्थापित किये जाये। अग्निशमन विभाग का दूरभाष नम्बर 2430101 एवं 101, स्थानीय थाना, अस्पताल का नम्बर मुख्य मुख्य स्थान पर मोटे अक्षरों में अंकित करेंगे। अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता बनाये रखने हेतु टास्क के अनुसार देखरेख की जाये।

अतः वर्ष 2009-10 हेतु उपकरणों की कार्यशीलता प्रमाण पत्र उक्त अनुबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है।

पत्रांक- न-7/एफएस(आर)/09

दिनांक- नवम्बर 6, 2009


अग्निशमन अधिकारी
ऋषिकेश



कार्यालय मुख्य अग्नि
पत्रांक: सी०एफ०ओ०/अ०सं०व्य०-12/07

शमन अधिकारी देहरादून।
दिनांक 29-X-2007

सेवा में,

प्रबन्धक,

देहरादून हिल्स अकादमी,
दोहली, देहरादून।

आपके विद्यालय-अग्नि का निरीक्षण की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, मुष्पिकेश द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी मुष्पिकेश ने अपनी निरीक्षण आख्या दिनांक 27-X-2007 में आपके विद्यालय-अग्नि में प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये 2007-2008 के लिये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः अग्निशमन अधिकारी मुष्पिकेश की निरीक्षण आख्या दिनांक 27-X-07 के आधार पर आपके विद्यालय-अग्नि हेतु वर्ष 2007-2008 के लिये प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।



29/10/07
(सी०के०चकवती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून

अनापत्ति-प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इन हिल स्टेडमी (दूधली) डोईवाला जगद्व-देहरादून की अग्नि-शमन व्यवस्था का निरीक्षण किया गया हो प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का वार्षिक टेस्टिंग व रिपलिंग करा ली गयी है वर्तमान में प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गये। अग्नि शमन व्यवस्था वर्तमान में सतौषजनक पायी गयी है। भविष्य में भी ऐसी आशा है।

पत्रांक - एफ.एस.ओ/मैमो/05

दिनांक-4 अक्टूबर-2005

एफ.एस.ओ.

पत्रांक-05

